



240920341220

检验检测报告

TEST REPORT

No: 2025-S-19597

检验类型: 10月月检

样品名称: 直饮水

受检单位: 上海市信息管理学校(龙吴路)

检验类别: 委托检验

品测(上海)检测科技有限公司

注意事项

1. 本报告无本机构“检验检测专用章”或公章无效。
2. 本报告无编制或主检、审核、批准签名无效。
3. 本报告涂改无效。
4. 未经本机构书面批准，不得部分复制本检验检测报告。复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
5. 送样委托检验样品，委托方对来样及相关信息的真实性负责。
6. 检验检测结果仅针对来样。对检验检测结果若有异议，请于收到之日起七个工作日内以书面形式向本机构提出，逾期不予受理。法律法规或合同另有约定的除外。
7. 未经本机构同意，该检验检测报告不得用于商业行为宣传。委托方不得擅自使用检测数据、结果进行不当宣传。

机构联络信息

地址：上海市闵行区颛兴东路1058弄8号、9号、10号

邮编：201108

E-mail: pince@pin-ce.com

电话：(021) 33587967

传真：(021) 33587969

检验检测报告

| | | | |
|---------|--|--------|-------------|
| 样品名称 | 直饮水 | 任务类别 | 委托检验 |
| 型号规格 | 散装 | 商标 | / |
| 生产日期/批号 | / | 样品等级 | / |
| 受检单位 | 上海市信息管理学校（龙吴路） | 邮编 | / |
| 地址 | 徐汇区龙吴路2889号 | 电话 | 18918810345 |
| 生产单位 | / | | |
| 抽样日期 | 2025年10月19日 | 抽样人员 | 陈娅琴、索文军 |
| 样品数量 | 各1L | 保存方式 | 冷藏 |
| 样品状态描述 | 液体 | | |
| 样品接收日期 | 2025年10月19日 | 报告完成日期 | 2025年10月24日 |
| 判定标准 | GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》 | | |
| 检验结论 | 经检验，所检项目符合 GB 5749-2022《生活饮用水卫生标准》的要求。 | | |
| 备注 | 本报告检验结论是根据判定依据仅对该样品所检项目得出，不代表未经检验的项目或功能符合要求。 | | |

签发日期：2025年10月24日

编制：

姜制强

审核：

吴文娟

批准：

余清

检验检测报告

样品编号：2025-S-19597-1 直饮水

[抽样地点：汇知楼4楼]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|-------|-----------------|------|
| 1 | 菌落总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1 | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格 |
| 4 | 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3 | 0.69 | 合格 |
| 5 | 总氯 mg/L | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05 | 0.13 | 合格 |

—转下页—

样品编号：2025-S-19597-2 直饮水

[抽样地点：汇知楼5楼]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|-------|-----------------|------|
| 1 | 菌落总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1 | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格 |
| 4 | 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3 | 0.50 | 合格 |
| 5 | 总氯 mg/L | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05 | 0.06 | 合格 |

——转下页——

—接上页—

样品编号：2025-S-19597-3 直饮水

[抽样地点：汇知楼3楼]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|-------|----------------|------|
| 1 | 菌落总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1 | 未检出(最低检测值：0.5) | 合格 |
| 4 | 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3 | 0.53 | 合格 |
| 5 | 总氯 mg/L | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05 | 0.11 | 合格 |

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-19597-4 直饮水

[抽样地点：汇知楼1楼]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|-------|----------------|------|
| 1 | 菌落总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1 | 未检出(最低检测值：0.5) | 合格 |
| 4 | 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3 | 0.58 | 合格 |
| 5 | 总氯 mg/L | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05 | 0.08 | 合格 |

—转下页—

—接上页—

样品编号: 2025-S-19597-5 直饮水

[抽样地点: 达和楼1楼]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|-------|-----------------|------|
| 1 | 菌落总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1 | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格 |
| 4 | 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3 | 0.60 | 合格 |
| 5 | 总氯 mg/L | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05 | 0.10 | 合格 |

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-19597-6 直饮水

[抽样地点：达和楼3楼]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|-------|-----------------|------|
| 1 | 菌落总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 | 3 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1 | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格 |
| 4 | 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3 | 0.64 | 合格 |
| 5 | 总氯 mg/L | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05 | 0.07 | 合格 |

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-19597-7 直饮水

[抽样地点：达和楼4楼]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|-------|-----------------|------|
| 1 | 菌落总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1 | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格 |
| 4 | 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3 | 0.66 | 合格 |
| 5 | 总氯 mg/L | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05 | 0.09 | 合格 |

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-19597-8 直饮水

[抽样地点：达和楼6楼]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|-------|-----------------|------|
| 1 | 菌落总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1 | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格 |
| 4 | 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3 | 0.68 | 合格 |
| 5 | 总氯 mg/L | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05 | 0.07 | 合格 |

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-19597-9 直饮水

[抽样地点：达和楼8楼]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|-------|-----------------|------|
| 1 | 菌落总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1 | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格 |
| 4 | 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3 | 0.72 | 合格 |
| 5 | 总氯 mg/L | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05 | 0.11 | 合格 |

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-19597-10 直饮水

[抽样地点：兴艺楼1楼]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|-------|-----------------|------|
| 1 | 菌落总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1 | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格 |
| 4 | 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3 | 0.75 | 合格 |
| 5 | 总氯 mg/L | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05 | 0.09 | 合格 |

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-19597-11 直饮水

[抽样地点：兴艺楼2楼]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|-------|-----------------|------|
| 1 | 菌落总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1 | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格 |
| 4 | 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3 | 0.72 | 合格 |
| 5 | 总氯 mg/L | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05 | 0.06 | 合格 |

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-19597-12 直饮水

[抽样地点：北区地下室一层左边]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|-------|-----------------|------|
| 1 | 菌落总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 | 4 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1 | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格 |
| 4 | 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3 | 0.51 | 合格 |
| 5 | 总氯 mg/L | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05 | 0.12 | 合格 |

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-19597-13 直饮水

[抽样地点：弘文楼3楼]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|-------|-----------------|------|
| 1 | 菌落总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1 | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格 |
| 4 | 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3 | 0.54 | 合格 |
| 5 | 总氯 mg/L | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05 | 0.11 | 合格 |

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-19597-14 直饮水

[抽样地点：弘文楼4楼]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|-------|-----------------|------|
| 1 | 菌落总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 | 1 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1 | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格 |
| 4 | 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3 | 0.57 | 合格 |
| 5 | 总氯 mg/L | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05 | 0.08 | 合格 |

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-19597-15 直饮水

[抽样地点：弘文楼5楼]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|-------|-----------------|------|
| 1 | 菌落总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1 | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格 |
| 4 | 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3 | 0.59 | 合格 |
| 5 | 总氯 mg/L | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05 | 0.11 | 合格 |

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-19597-16 直饮水

[抽样地点：精技楼1楼]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|-------|-----------------|------|
| 1 | 菌落总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1 | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格 |
| 4 | 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3 | 0.62 | 合格 |
| 5 | 总氯 mg/L | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05 | 0.10 | 合格 |

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-19597-17 直饮水

[抽样地点：精技楼2楼]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|-------|-----------------|------|
| 1 | 菌落总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1 | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格 |
| 4 | 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3 | 0.65 | 合格 |
| 5 | 总氯 mg/L | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05 | 0.07 | 合格 |

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-19597-18 直饮水

[抽样地点：精技楼3楼]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|-------|-----------------|------|
| 1 | 菌落总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1 | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格 |
| 4 | 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3 | 0.67 | 合格 |
| 5 | 总氯 mg/L | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05 | 0.13 | 合格 |

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-19597-19 直饮水

[抽样地点：精技楼5楼]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|-------|-----------------|------|
| 1 | 菌落总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1 | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格 |
| 4 | 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3 | 0.70 | 合格 |
| 5 | 总氯 mg/L | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05 | 0.09 | 合格 |

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-19597-20 直饮水

[抽样地点：精技楼8楼]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|-------|----------------|------|
| 1 | 菌落总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1 | 未检出(最低检测值：0.5) | 合格 |
| 4 | 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3 | 0.73 | 合格 |
| 5 | 总氯 mg/L | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05 | 0.06 | 合格 |

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-19597-21 直饮水

[抽样地点：精技楼9楼]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|-------|-----------------|------|
| 1 | 菌落总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1 | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格 |
| 4 | 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3 | 0.67 | 合格 |
| 5 | 总氯 mg/L | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05 | 0.08 | 合格 |

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-19597-22 直饮水

[抽样地点：体育馆一楼门卫室对面]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|-------|-----------------|------|
| 1 | 菌落总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1 | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格 |
| 4 | 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3 | 0.50 | 合格 |
| 5 | 总氯 mg/L | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05 | 0.07 | 合格 |

—转下页—

—接上页—

样品编号: 2025-S-19597-23 直饮水

[抽样地点: 体育馆地下一层]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|-------|-----------------|------|
| 1 | 菌落总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1 | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格 |
| 4 | 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3 | 0.53 | 合格 |
| 5 | 总氯 mg/L | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05 | 0.09 | 合格 |

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-19597-24 直饮水

[抽样地点：男生宿舍3楼]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|-------|-----------------|------|
| 1 | 菌落总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1 | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格 |
| 4 | 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3 | 0.56 | 合格 |
| 5 | 总氯 mg/L | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05 | 0.10 | 合格 |

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-19597-25 直饮水

[抽样地点：男生宿舍4楼]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|-------|-----------------|------|
| 1 | 菌落总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1 | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格 |
| 4 | 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3 | 0.58 | 合格 |
| 5 | 总氯 mg/L | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05 | 0.06 | 合格 |

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-19597-26 直饮水

[抽样地点：男生宿舍5楼]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|-------|-----------------|------|
| 1 | 菌落总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1 | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格 |
| 4 | 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3 | 0.60 | 合格 |
| 5 | 总氯 mg/L | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05 | 0.11 | 合格 |

—转下页—

—接上页—

样品编号: 2025-S-19597-27 直饮水

[抽样地点: 男生宿舍6楼]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|-------|-----------------|------|
| 1 | 菌落总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1 | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格 |
| 4 | 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3 | 0.64 | 合格 |
| 5 | 总氯 mg/L | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05 | 0.07 | 合格 |

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-19597-28 直饮水

[抽样地点：女生宿舍2楼]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|-------|-----------------|------|
| 1 | 菌落总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1 | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格 |
| 4 | 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3 | 0.66 | 合格 |
| 5 | 总氯 mg/L | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05 | 0.08 | 合格 |

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-19597-29 直饮水

[抽样地点：女生宿舍3楼]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|-------|-----------------|------|
| 1 | 菌落总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1 | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格 |
| 4 | 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3 | 0.68 | 合格 |
| 5 | 总氯 mg/L | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05 | 0.11 | 合格 |

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-19597-30 直饮水

[抽样地点：女生宿舍4楼]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|-------|-----------------|------|
| 1 | 菌落总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1 | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格 |
| 4 | 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3 | 0.72 | 合格 |
| 5 | 总氯 mg/L | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05 | 0.07 | 合格 |

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-19597-31 直饮水

[抽样地点：女生宿舍5楼]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|-------|-----------------|------|
| 1 | 菌落总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1 | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格 |
| 4 | 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3 | 0.65 | 合格 |
| 5 | 总氯 mg/L | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05 | 0.09 | 合格 |

—转下页—

—接上页—

样品编号：2025-S-19597-32 直饮水

[抽样地点：体育馆一楼]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|-------|-----------------|------|
| 1 | 菌落总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1 | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格 |
| 4 | 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3 | 0.76 | 合格 |
| 5 | 总氯 mg/L | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05 | 0.12 | 合格 |

—转下页—

—接上页—

样品编号: 2025-S-19597-33 水源水

[抽样地点: 对照实验]

| 序号 | 检测项目及单位 | 检测方法 | 技术要求 | 检测结果 | 单项判定 |
|----|--------------------------------|------------------------|-------|-----------------|------|
| 1 | 菌落总数 CFU/mL | GB/T 5750.12-2023(4.1) | ≤100 | 未检出 | 合格 |
| 2 | 总大肠菌群 MPN/100mL | GB/T 5750.12-2023(5.1) | 不应检出 | 未检出 | 合格 |
| 3 | 浑浊度(散射浑浊度单位) NTU | GB/T 5750.4-2023(5.1) | ≤1 | 未检出(最低检测值: 0.5) | 合格 |
| 4 | 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) mg/L | GB/T 5750.7-2023(4.1) | ≤3 | 0.51 | 合格 |
| 5 | 总氯 mg/L | GB/T 5750.11-2023(5.1) | ≥0.05 | 0.30 | 合格 |

—报告结束—